

Łęczycza, dnia 27.01.2021r.

Dotyczy : **zapytanie cenowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie osiedla Królów Polskich w Łęczyczy wraz z odwodnieniem.**

Wszyscy wykonawcy

Do zamawiającego wpłynęły od wykonawcy pytania dotyczące treści zapytania cenowego. Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień:

Treść pytań i odpowiedzi

1. Czy w zadaniu należy przewidzieć przebudowę istniejących zjazdów na DW 703 ?
Odp. Tak.
2. Zgodnie z koncepcją odwodnienia przedmiotowy teren należy odwodnić do kolektora głównego KD – Dn 500 Pe a następnie poprzez rów otwarty o długości 678,2 m do kanału łąka – Dobrogosty. Czy kolektor główny oraz rów otwarty wraz z wylotem jest już wykonany lub czy istnieje dokumentacja dla wspomnianego zakresu? Jeżeli nie to czy stanowi on element niniejszego opracowania?
Odp. Kolektor główny oraz rów otwarty wraz z wylotem nie jest wykonany i nie istnieje dokumentacja dla wspomnianego zakresu. Stanowi on element niniejszego opracowania.
3. Czy Zamawiający posiada tytuł prawny do nieruchomości nr 295/5 oraz 304?
Odp. Nie.
4. Czy obszar inwestycji jest objęty MPZP?
Odp. Obszar inwestycji objęty jest częściowo MPZP.

-